



AB 484

Egzemplarz nr 1



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
Nr PP3/1200/2018

Nazwa/Oznaczenie próbki:	1	próbki o numerach: 01/2006, 15/2006 / nr w rej. Pracowni PP3/1200/2018		
Obiekt badań:	2	skroplony gaz węglowodorowy (propan)		
Cel badań / Przeznaczenie wykorzystania wyników	3	cele własne		
Miejsce wykonania badań:	4	ORLEN Laboratorium S.A. Pracownia Chromatografii (PP3), ul. Chemików 7, 09-411 Płock		
Miejsce pobrania próbki:	5	CHEM-GAZ Sp. z o.o., Mańkowo, 09-411 Biaka, cysterna WPL03919		
Zakres badań:	6	zgodnie ze zleceniem z dnia 12.07.2018 r. oraz Przeglądem Potrzeb Klienta nr GH/297/2018 z dnia 12.07.2018 r.		
Wymagania do porównania/zgodnie z:	7	nie dotyczy		
Nazwa i adres klienta:	8	CHEM-GAZ Sp. z o.o., ul. Pokorna 2/211, 00-199 Warszawa		
Data i godzina pobrania:	9	2018-07-12	godzina:	10 8:00
Data dostarczenia próbki do Pracowni:	11	2018-07-12		
Opis stanu próbki i zabezpieczenia:	12	próbki 3,8 i o numerze 01/2006, zabezpieczony plombami: I0023066 i I0023065, próbki 0,6 i o numerze 15/2006, zabezpieczony plombami: I0023067 i I0023068		
Próbkę pobrał / metoda pobrania:	13	M. Figiel (LL/P)	w obecności	14 Klient 15 PN-EN ISO 4257:2004 ⁽¹⁾ (A)
Próbkę dostarczył:	16	Pracownik Działu Logistyki (LL/P)		
Data zakończenia badań:	17	2018-07-12		

WYNIKI BADAŃ

Lp.	Badany parametr	Norma badań	Jednostka	Wynik badań	Wymagania do porównania
1	Skład węglowodorowy (A)	PN-ISO 27941:2015-12	% mol % (m/m)		-
	metan			< 0,1 < 0,1	-
	etan			0,2 0,2	-
	eten			< 0,1 < 0,1	-
	propan			99,9 99,1	-
	propen			0,1 0,1	-
	izobutan			1,6 2,1	-
	cyklopropan			< 0,1 < 0,1	-

Katarzyna Szyperska-Piotrowska

K. Szyperska-Piotrowska
Referent ds. Analitycznych
Pracownia Chromatografii
Sporządziła

(imię i nazwisko, pieczęćka)

Nr PP3/1200/2018

Strona 1 z 2